

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर

पत्रांक:- /

दिनांक:- / / 2023

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
शाहजहाँपुर।

विषय:- सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, गन्ना शोध परिषद, रेती रोड, माधव नगर, शाहजहाँपुर का नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक बोर्ड परीक्षा / 5788-89 / 2023-24 दिनांक 23.12.2023

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त विद्यालय शासन द्वारा वर्ष 1995 से मान्यता प्राप्त है। प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय की मान्यता सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। निर्मित विद्यालय N.B.C-2005 के मानक के अनुरूप बनाया गया प्रतीत होता है।

अतः अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
शाहजहाँपुर

दिनांक: 04/01/2024

पत्रांक:- 27 / जन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ✓ 1- प्रबन्धक, संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज, शाहजहाँपुर।
- 2- सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० शाहजहाँपुर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
शाहजहाँपुर

नेशनल बिल्डिंग कोड का जांच आख्या प्रपत्र

1. मास्यता हेतु विद्यालय का नाम-सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज।
2. विद्यालय का पूर्ण पता-गन्ना शोध परिषद, रेती रोड माधव नगर शाहजहांपुर।
3. विकास क्षेत्र का नाम-भावलखेड़ा
4. जांच रिपोर्ट लगाने की निरीक्षण तिथि-28.12.2023

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर (नेशनल बिल्डिंग कोड) व अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट (संयुक्त जांच आख्या प्रपत्र)

(क) तीन मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल+द्वितीय तल) भवनों हेतु चेक लिस्ट

क्र० संख्या	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	संयुक्त जांच आख्या
1	2	3
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला ?	दो मंजिला
2	भवन हेतु भूमि का क्षेत्रफल	3456.00
3	क्या भवन में फाकिंग के लिए समुचित व्यवस्था है ?	हां
4	क्या भवन का ऑरिएंटेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हां
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हां
6	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हां
7	क्या भवन की छत की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट से बनी हैं ?	हां
8	क्या भवन की दीवारें/छतों में क्रैक है ?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.30 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.2 मी०) है ?	हां
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है ?	हां
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हां

✓

क्र० संख्या	सुरक्षा सामग्री तकनीकी विन्दु	संगत जोव आख्या
1	2	3
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हां
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० एवं ऊंचाई 2.0 मी०) है ?	हां
14	क्या एक मॉडल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 150 सेमी०, ड्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	-
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ?	हां
16	क्या भवन में रसीदें घर मुख्य भवन से अलग हैं ?	हां
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक विकास की व्यवस्था है ?	हां

उपरोक्त चैक लिस्ट के बिन्दुओं की जांच कर जांच आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विद्यालय के फोटो संलग्न करें)

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, तोपनिवि
शाहजहाँपुर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, तोपनिवि
शाहजहाँपुर